

RÉACTION AU FEU

Demandeur: **ELITIS, S.A.**
2 BIS RUE JEAN RODIER
31400 TOULOUSE-FRANCIA

Est autorisée pour apposer l'étiquette « Réaction au Feu des Produits de Construction » suivant le rapport N° 2022AN6369



RÉACTION AU FEU DES PRODUITS DE CONSTRUCTION

N° 22AN6369

Référence de l'échantillon:

“RM MOIRE (RM 1026, RM 1027, RM 1028, RM 1029)”

a fait l'objet d'un essai conformément aux normes EN ISO 11925-2:2020 et EN 13823:2020, et a été classé suivant la norme EN 13501-1:2018 comme:

“B-s1,d0”

Alcoy, 20/05/2022.